

入札参加申請に関する質疑回答（令和4年7月5日現在）

No.	質 疑	回 答
1	入札はすべての業者が参加できるのか？	公募型指名競争入札となりますので、参加者の中から指名された業者のみ入札に参加できます。指名結果は令和4年7月28日に郵送致します。
2	過去実績について同種建物は何を想定していますか？	用途が事務所である建築物の実績を提示してください。（例：官庁施設の庁舎建築、民間施設の自社ビル、本社ビル、賃貸ビル）。複合用途の場合、まとまった事務所部分が3000㎡以上必要。工場が3000㎡あってその中の一部が事務所等は不可。
3	過去実績について教育施設や研究施設は同種建物として認められますか？	同上
4	過去実績について共同企業体としての実績は認められますか？	共同企業体としての実績は認められません。
5	施工計画概要、施工工程表を出す為に現在公表している図面以外に詳細な資料はもらえないか？	<p>参考として杭地業工事について下記をお示ししますので、施工計画概要及び施工工程表をご提案ください。</p> <p>■事務所棟</p> <ul style="list-style-type: none"> ・杭長18m(上杭5m：φ500, MS-hi105C種, 下杭13m：φ500-4055, MS-hi105A種) 5本 ・杭長18m(上杭5m：φ600, MS-hi105C種, 下杭13m：φ600-5065, MS-hi105A種) 2本 ・杭長17m(上杭5m：φ600, MS-hi105C種, 下杭12m：φ600-5065, MS-hi105A種) 2本 ・杭長15m(上杭5m：φ500, MS-hi105C種, 下杭10m：φ500-4055, MS-hi105A種) 4本 ・杭長14m(上杭5m：φ500, MS-hi105C種, 下杭9m：φ500-4055, MS-hi105A種) 5本 ・杭長14m(上杭5m：φ600, MS-hi105C種, 下杭9m：φ600-5065, MS-hi105A種) 4本 <p>計22セット</p> <p>■ホール棟</p> <ul style="list-style-type: none"> ・杭長9m φ4055, BF105 12本 (BX1/BY2柱直下に2本) ・杭長9m φ5065, BF105 9本 <p>計21セット</p> <p>■杭種の説明</p> <p>MS-hi→PHC（プレテンション方式遠心力高強度プレストレストコンクリート）杭 BF-TS→節付きPHC杭 BF→節付きPHC杭</p>

6	参加申し込みの際に提出する工程表と入札の際に提出する工程表の違いは何か？	<p>今回は公募型指名競争入札ですので、応募者の内、参加資格を満たした中から数社指名して入札を行います。参加申込の段階の施工工程表は、入札業者の指名の際の参考資料としますので、コスト・品質・安全等を踏まえた施工工程表のご提案をお願いします。</p> <p>指名審査の結果、入札参加の通知を行った入札参加者に対し、実施設計図一式を提示しますので、入札時には、より現実的な工程表を提出してください。</p>
---	--------------------------------------	---